

PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA - PNRR  
Codice opera 20061 – Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale” CLUSTER 1 – 20061 - Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin – Realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica artistica, karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor.  
C.U.P.MASTER: J55E22000170006 - C.U.P.: F95B22000170003 - C.I.G.: 93874733C9



MADS  
& ASSOCIATI

Richiesta nulla osta di fattibilità di prevenzione incendi

gennaio 2023

Gruppo di progettazione:			
Responsabile generale progettazione:	arch. Sergio Vesselli	Progetto antincendio:	ing. Paco Ferrante
Prog. Architettonico e impianti:	arch. Sergio Vesselli	Collaborazione:	arch. Nicole Vascotto arch. Emiliano Mazzarotto ing. Alina Imanbaeva ing. Alessandro Messi
Progetto Strutturale:	ing. Salim Fathi		

Comittente:  
  
Comune di Trieste  
Piazza dell'Unità d'Italia 4  
Trieste  
P.IVA 00210240321  
RUP: ing. Luigi Fantini

Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

scala:  
1:250

codice elaborato:  
2022047-FTE-PI01.01


PREVENZIONE INCENDI  
PLANIMETRIA GENERALE

PI01

REV. N.	DATA	OGGETTO	DIS.	VER.
1	20.02.23	revisione a seguito verifica di progetto	NV	PF
0	13.01.2023	prima emissione	NV	PF

ing. emiliano blasig  
ing. salim fathi  
ing. paco ferrante  
ing. ermanno simonati  
arch. sergio vesselli

via imbriani 5 - trieste  
tel. +39 040 7606092  
info@mads.pro  
www.mads.pro



LEGENDA	
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA IN BASSO
	PERCORSO DI USCITA IN ALTO
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER N MINUTI
	USCITE DI EMERGENZA
	LARGHEZZA USCITA
	PERCORSO DI FUGA SFAVOREVOLE DI 30M
	DELIMITAZIONE COMPARTIMENTO
	PARETE REI
	ATTACCO DI MANDATA MOTO POMPA
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
	IDRANTE SU NASPO DN 45 A PARETE A NORMA UNI EN 671/2
	PUNTO DI RACCOLTA - LUOGO SICURO
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN FACCIATA
	FILTRO A PROVA DI FUMO CON CANALE DI VENTILAZIONE SFOCIANTE IN COPERTURA
	SIRENA D'ALLARME
	LUCI DI SICUREZZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI GENERALE PER L'INTERO COMPLESSO
	PULSANTE MANUALE D'INCENDIO
	RILEVATORE DI FUMO
	RILEVATORE DI FUMO CON ISOLATORE DA CONDOTTA
	RILEVATORE DI TEMPERATURA
	PULSANTE DI SGANCIO GENERALE E DI COMPARTIMENTO
	QUADRO ELETTRICO GENERALE